

## Технические условия

на технологическое присоединение к водопроводу поселка Квартал-12  
(предварительные)

Характеристики подключения:

1. Адрес объекта: загородный поселок Квартал-12, участок №\_\_
2. Точка присоединения: водопроводная абонентская ПНД труба d25-32 мм на границе участка собственника,
3. Точка разграничения балансовой принадлежности: кран на отводной абонентской трубе в соответствующем водопроводном колодце.

Со стороны Собственника:

1. Предусмотреть:
  - 1.1. Произвести работы по укладке абонентской ПНД трубы d25-32 мм от границы участка до дома (строения) подземным способом на глубине 2,9-3 м.
  - 1.2. При необходимости увеличения длины трубы в местах стыков предусмотреть установку электросварных муфт соответствующего диаметра.
  - 1.3. После завершения строительного периода до подачи воды на постоянной основе в дом (строение) произвести замену пластиковой водопроводной муфты на новую электросварную муфту.
  - 1.4. Произвести работы по установке в доме (строении) счетчика воды.
  - 1.5. В целях резервного обеспечения водой при аварийных и иных работах на водопроводе установить в доме (строении) расширительный бак емкость от 50 литров. До расширительного бака установить обратный клапан.
  - 1.6. Для целей полива, наполнения бассейна в летний период установить на участке емкость (бак) от 1 м<sup>3</sup>. Полив, наполнение бассейна производить из емкости (бака).
  - 1.7. Произвести работы по установке в доме (строении) индивидуальных очистных фильтров.
2. Уведомить Управляющую компанию о дате выполнения работ не позднее, чем за 2 рабочих дня.
3. Уведомить Управляющую компанию о факте окончания выполнения работ не позднее, чем за 1 рабочий день.